



DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DVGW type examination certificate

DW-7705CQ0299

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Wasserversorgung <i>products of water supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	vR production (DUKTUS) gmbh Sophienstraße 52-54, D-35576 Wetzlar
Vertreiber <i>distributor</i>	vR production (DUKTUS) gmbh Sophienstraße 52-54, D-35576 Wetzlar
Produktart <i>product category</i>	Formstücke aus duk. Gusseisen: Formstücke aus duktilem Gusseisen (7705)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Formstücke aus duktilem Gusseisen für die Trinkwasserversorgung
Modell <i>model</i>	Gusseisenformstücke Duktus
Prüfberichte <i>test reports</i>	Kontrollprüfung Labor: MA 39-24-08593 vom 06.12.2024 (MAG) Baumusterprüfung: VFA 2017-0842.01 vom 23.03.2018 (MAG) Baumusterprüfung: VFA 2017-0841.01 vom 23.03.2018 (MAG) Baumusterprüfung: VFA 2015-0218.01 vom 23.03.2015 (MAG) Baumusterprüfung: VFA 2015-0530.01 vom 19.06.2015 (MAG)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DVGW GW 337-P (01.09.2010) DVGW GW 337-Bbl./1 (01.08.2012) DIN EN 545 (01.09.2011)
Ablaufdatum / AZ <i>date of expiry / file no.</i>	19.06.2030 / 25-0260-WNV

70028-04-A-DE

12.05.2025 Le A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

i.A. W. 7a.



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-00

DVGW CERT GmbH
Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn
Tel. +49 228 9188-888
info@dvwg-cert.com
www.dvwg-cert.com

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
Gusseisenformstücke Duktus	Nennweite: DN 80	
Gusseisenformstücke Duktus	Nennweite: DN 100	
Gusseisenformstücke Duktus	Nennweite: DN 125	
Gusseisenformstücke Duktus	Nennweite: DN 150	
Gusseisenformstücke Duktus	Nennweite: DN 200	
Gusseisenformstücke Duktus	Nennweite: DN 250	
Gusseisenformstücke Duktus	Nennweite: DN 300	
Gusseisenformstücke Duktus	Nennweite: DN 350	
Gusseisenformstücke Duktus	Nennweite: DN 400	
Gusseisenformstücke Duktus	Nennweite: DN 450	
Gusseisenformstücke Duktus	Nennweite: DN 500	
Gusseisenformstücke Duktus	Nennweite: DN 600	

Ausführungsvariante <i>type variation</i>	Erläuterungen <i>explanations</i>
Flansch	Flanschverbindung
BLS	Steckmuffenverbindung

Verwendungshinweise / Bemerkungen

hints of utilization / remarks

Auskleidung (Innen) und Beschichtung (Außen): Epoxidharzpulverbeschichtung nach DIN EN 14901-1

Die trinkwasserhygienische Eignung ist mit „Konformitätsbestätigung Hygiene“ gem. der aktuell gültigen Rechtsgrundlage nachgewiesen.