



## Zertifikat Nr.: 8907-2337

**Zertifikatsinhaber:** vonRoll hydro (suisse) ag  
Von Roll-Strasse 24, CH-4702 Oensingen

Gestützt auf das Reglement ZW101 „Allgemeine Geschäftsbedingungen der SVGW Zertifizierungsstelle Wasser“ zertifiziert der SVGW die folgenden Serienprodukte:

**Rubrik:** Rückschlagklappe mit Leckanzeige  
**Bezeichnung:** Rückschlagklappe mit Leck-Kontrollbohrung für Sprinkleranlagen, Figur 9712  
**Typen:** 187072, 187073, 187074, 187075, 187076, 187077

DN: 80...200 PN: 10 / 16 tmax: 25 °C

**Zertifizierungsgrundlage:** SVGW ZW171/3 (07/21), EN 1074-1 (2000), EN 1074-3 (2000)


**Gültigkeit:** 31.01.2029

**Auflagen (A) / Bemerkungen (B):**

(A) Die Leck-Kontrollbohrung darf nicht verschlossen werden.

Der Antragsteller ist berechtigt, die oben erwähnten Produkte als SVGW zertifiziert anzubieten und das obige SVGW-Konformitätszeichen zu verwenden (Publikation im Zertifizierungsverzeichnis Wasser).

SVGW Fachverband für Wasser, Gas und Wärme  
Zertifizierungsstelle Wasser

  
Javier Fernandez  
Leiter

**Rubrik:** Rückschlagklappe mit Leckanzeige

**Bezeichnung:** Rückschlagklappe mit Leck-Kontrollbohrung für Sprinkleranlagen, Figur 9712

| Typen                                   | DN  | PN    | C° | Geräusch-<br>gruppe | Verluste<br>kWh/24 h /<br>ErP Klasse | Inhalt | Index | Metrologie |
|---|-----|-------|----|---------------------|--------------------------------------|--------|-------|------------|
| Rückschlagklappe. Figur 9712, Art.-Nr.: |     |       |    |                     | -                                    | -      | -     | -          |
| 187072                                  | 80  | 10/16 | 25 | -                   | -                                    | -      | -     | -          |
| 187073                                  | 100 | 10/16 | 25 | -                   | -                                    | -      | -     | -          |
| 187074                                  | 125 | 10/16 | 25 | -                   | -                                    | -      | -     | -          |
| 187075                                  | 150 | 10/16 | 25 | -                   | -                                    | -      | -     | -          |
| 187076                                  | 200 | 10    | 25 | -                   | -                                    | -      | -     | -          |
| 187077                                  | 200 | 16    | 25 | -                   | -                                    | -      | -     | -          |