



Certificat N°: 8907-2337

Titulaire du certificat: vonRoll hydro (suisse) ag
Von Roll-Strasse 24, CH-4702 Oensingen

Sur la base du règlement ZW101 „Conditions générales de l'organisme de certification eau SVGW“ SVGW accorde la certification pour les produits suivants fabriqués en séries:

Rubrique: Vanne de retenue avec indication de fuites
Désignation: Clapet anti-retour pour installations sprinkler, figure 9712
Types: 187072, 187073, 187074, 187075, 187076, 187077

DN: 80...200 PN: 10 / 16 tmax: 25 °C

Base de certification: SVGW ZW171/3 (07/21), EN 1074-1 (2000), EN 1074-3 (2000)

Validité: 31.01.2029

Conditions (C) / Remarques (R):

(C) L'alésage de contrôle de fuite ne doit pas être fermé.

Le requérant est de ce fait autorisé à mentionner ces produits comme ayant été certifiés par SVGW et à y apposer la marque de conformité de SVGW ci-dessus (publication dans la liste des certifications eau).

SVGW Association pour l'eau, le gaz et la chaleur
Organisme de certification eau


Javier Fernandez
Chef

Rubrique: Vanne de retenue avec indication de fuites

Désignation: Clapet anti-retour pour installations sprinkler, figure 9712

Types	DN	PN	C°	Group acoustique	Pertes kWh/24 h / Classe ErP	Contenu	Indexe	Méetrologie
Clapet de retenue, figure 9712					-	-	-	-
187072	80	10/16	25	-	-	-	-	-
187073	100	10/16	25	-	-	-	-	-
187074	125	10/16	25	-	-	-	-	-
187075	150	10/16	25	-	-	-	-	-
187076	200	10	25	-	-	-	-	-
187077	200	16	25	-	-	-	-	-