



## ZERTIFIKAT Nr. 06-018-5 SVGW

**Antragsteller, Hersteller:** vonRoll hydro (suisse) ag, CH-4702 Oensingen

**Vertreter / Vertreter:** vonRoll hydro (suisse) ag, CH-4702 Oensingen

Gestützt auf das Prüf- und Zertifizierungsreglement der SVGW Prüf- und Zertifizierungsstelle Gas sowie auf den Bericht Nr. **06-018-5** zertifiziert der SVGW folgende Serienprodukte:

**Produkt:** Schieber: Weichdichtender Keilovalschieber

**Stamm-Bezeichnung:** VS 5000

**Modelle/Typen:** Vollschutz-Schieber:

5021, 5039, 5418, 5452 5461, 5464 06-018-5/1

Hausanschluss-Schieber:

5006, 5442, 5443, 5447 06-018-5/2

**Nennweite:** DN 40 – 200 (Typ 5021), DN 40, DN 50 (Typ 5039), DN 40 – 250 (Typ 5418),  
DN 40 – 300 (Typ 5452), DN 80 – DN 300 (Typen 5461, 5464)  
DN 20 – 50 (Typen 5006), DN 25 – 50 (Typen 5442, 5443)

**Anschlüsse:** Flansch nach EN 1092-2 bzw. PE-100 Spitzende

**Prüfgrundlage:** 97/23/EG, EN 13774 (2003), DVGW G 5600-1 (2013), GW/TPG-TPW 101 (2004)

**Zertifizierungsgrundlage:** Bericht, Nr. 14/225/4313/157 (08/15) des EBI, DE- Karlsruhe

**Gültigkeit:** Verlängerung bis zum **28.02.2021**

**Zertifiziert für:**

- einen Betriebsdruck von max. 5 bar im Gasnetz bzw. max. 16 bar in Anlagen (für Typen 5447 und 5452)
- Erdgas und Flüssiggase im gasförmigen Zustand
- Umgebungstemperaturen von -20°C bis + 60°C

Der Auftraggeber ist somit berechtigt, diese Produkte als SVGW- zertifiziert anzubieten und das SVGW-Konformitätszeichen zu verwenden (Publikation im Zertifizierungsverzeichnis Gas, Kapitel 5.3).




akkreditiert nach:  
SN EN ISO/IEC 17065

**SCHWEIZERISCHER VEREIN DES GAS- UND WASSERFACHES**

Zertifizierungsstelle Gas

  
Javier Fernandez  
Leiter

  
Nesimi Öner  
Stv. Leiter