

SVGW

Schweizerischer Verein
des Gas- und Wasserfaches
Grütlistrasse 44
CH- 8027 Zürich

Zertifizierungsstelle Wasser



Zertifikat Nr.: 8907-2338

Zertifikatsinhaber: vonRoll hydro (suisse) ag, Von Roll-Strasse 24, CH-4702 Oensingen

Gestützt auf das Reglement ZW101 „Allgemeine Geschäftsbedingungen der SVGW Zertifizierungsstelle Wasser“ zertifiziert der SVGW die folgenden Serienprodukte:

Rubrik: Grobfilter / Zwischenseiher
Bezeichnung: Zwischenseiher/Grobfilter, Figur 7931
Typen: mit EPOXY-Dickbeschichtung: DN 80 - DN 250, PN 10 /16

DN: 80 .. 250 PN: 10 / 16 tmax: 25 °C

Zertifizierungsgrundlage: SVGW ZW171/1 (07/20)

Gültigkeit: 31.12.2026

Auflagen (A) / Bemerkungen (B):
Keine

Der Antragsteller ist berechtigt, die oben erwähnten Produkte als SVGW zertifiziert anzubieten und das obige SVGW-Konformitätszeichen zu verwenden (Publikation im Zertifizierungsverzeichnis Wasser).

Schweizerischer Verein des Gas- und Wasserfaches
Zertifizierungsstelle Wasser

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Javier Fernandez', is written over a horizontal line.

Javier Fernandez
Leiter

Zürich, 17.01.2022

Seite 1 / 2

Rubrik: Grobfilter / Zwischenseiher

Bezeichnung: Zwischenseiher/Grobfilter, Figur 7931

Typen	DN	PN	C°	Geräusch- gruppe	Verluste kWh/24 h / ErP Klasse	Inhalt	Index	Metrologie
7931	80	10 / 16	25	-	-	-	-	-
7931	100	10 / 16	25	-	-	-	-	-
7931	125	10 / 16	25	-	-	-	-	-
7931	150	10 / 16	25	-	-	-	-	-
7931	200	10	25	-	-	-	-	-
7931	200	16	25	-	-	-	-	-
7931	250	10	25	-	-	-	-	-
7931	250	16	25	-	-	-	-	-