



Zertifikat Nr.: 0607-5096

Zertifikatsinhaber: vonRoll hydro (suisse) ag, Von Roll-Strasse 24, CH-4702 Oensingen

Gestützt auf das Reglement ZW101 „Allgemeine Geschäftsbedingungen der SVGW Zertifizierungsstelle Wasser“ zertifiziert der SVGW die folgenden Serienprodukte:

Rubrik: Hydranten
Bezeichnung: Hydrant HYTEC
Typen: 5601, 5602, 5603, 5607

STOPR Hydranten-Festkupplung mit Rückflussverhinderer für Storz 55 und 75

DN: 100 PN: 16 tmax: 25 °C

Zertifizierungsgrundlage: SVGW ZW147 (01/19) EN 14384 (2005), in Anlehnung Teile EN 1074 und EN 13959 (2004)

Gültigkeit: 31.01.2027

Auflagen (A) / Bemerkungen (B):
Keine

Der Antragsteller ist berechtigt, die oben erwähnten Produkte als SVGW zertifiziert anzubieten und das obige SVGW-Konformitätszeichen zu verwenden (Publikation im Zertifizierungsverzeichnis Wasser).

Schweizerischer Verein des Gas- und Wasserfaches
Zertifizierungsstelle Wasser


Javier Fernandez
Leiter

Rubrik: Hydranten
Bezeichnung: Hydrant HYTEC

Typen	DN	PN	C°	Geräusch- gruppe	Verluste kWh/24 h / ErP Klasse	Inhalt	Index	Metrologie
5601	100	16	25	-	-	-	-	-
5602	100	16	25	-	-	-	-	-
5603	100	16	25	-	-	-	-	-
5607	100	16	25	-	-	-	-	-
STOPR Hydranten-Festkupplung:								
mit Rückflussverhinderer für Storz 55	G21/2", G3"	16	25	-	-	-	-	-
mit Rückflussverhinderer für Storz 75	G21/2", G3"	16	25	-	-	-	-	-