



**Certificat N°: 0607-5096**

**Titulaire du certificat:** vonRoll hydro (suisse) ag, Von Roll-Strasse 24, CH-4702 Oensingen

Sur la base du règlement ZW101 „conditions générales de l'organisme de certification de la SSIGE“ la SSIGE accorde la certification pour les produits suivants fabriqués en séries:

**Rubrique:** Hydrantes  
**Désignation:** Hydrantes HYTEC  
**Types:** 5601, 5602, 5603, 5607

STOPR Raccord fixe pour hydrante avec clapet anti retour pour Storz 55 et 75

DN: 100 PN: 16 tmax: 25 °C

**Base de certification:** SSIGE ZW147 (01/19) EN 14384 (2005), en référence aux pièces EN 1074 et EN 13959 (2004)

**Validité:** 31.01.2027

**Conditions (C) / Remarques (R):**  
Aucune

Le requérant est de ce fait autorisé à mentionner ces produits comme ayant été certifiés par la SSIGE et à y apposer la marque de conformité de la SSIGE ci-dessus (publication dans la liste des certifications eau).

Société Suisse de l'Industrie du Gaz et des Eaux  
Organisme de certification eau

  
Javier Fernandez  
Chef

**Rubrique:** Hydrantes

**Désignation:** Hydrantes HYTEC

Types	DN	PN	C°	Group acoustique	Pertes kWh/24 h / Classe ErP	Contenu	Indexe	Métrologie
5601	100	16	25	-	-	-	-	-
5602	100	16	25	-	-	-	-	-
5603	100	16	25	-	-	-	-	-
5607	100	16	25	-	-	-	-	-
STOPR Raccord fixe pour hydrante:								
avec clapet anti retour pour Storz 55	G21/2", G3"	16	25	-	-	-	-	-
avec clapet anti retour pour Storz 75	G21/2", G3"	16	25	-	-	-	-	-