

SVGW
Schweizerischer Verein
des Gas- und Wasserfaches
Grütlistrasse 44
CH-8027 Zürich

Zertifizierungsstelle Gas
Schweizerischer Verein
des Gas- und Wasserfaches
Eschenstrasse 10
CH-8603 Schwerzenbach



Zertifikat Nr. 06-018-5 SVGW

Zertifikatsinhaber: vonRoll hydro (suisse) ag, CH-4702 Oensingen
Hersteller: vonRoll hydro (suisse) ag, CH-4702 Oensingen
Vertreter / Vertreiber: vonRoll hydro (suisse) ag, CH-4702 Oensingen

Gestützt auf das Reglement ZG101 „Allgemeine Geschäftsbedingungen der SVGW Zertifizierungsstelle Gas“ und auf den Bericht Nr. **06-018-5** zertifiziert der SVGW die folgenden Serienprodukte:


Rubrik: Armaturen und Installationskomponenten, Schieber
Bezeichnung: Vollschutz-Schieber VS 5000
Typen: Vollschutz-Schieber:
5039, 5418, 5452, 5461, 5464 06-018-5/1
Hausanschluss-Schieber:
5006, 5442, 5443, 5447 06-018-5/2
Nennweite: DN 40 – 200 (Typ 5021), DN 40, DN 50 (Typ 5039), DN 40 – 250 (Typ 5418)
DN 40 – 300 (Typ 5452), DN 80 – DN 300 (Typen 5461, 5464)
DN 20 – 50 (Typen 5006), DN 25 – 50 (Typen 5442, 5443), DN 50 (Typ 5447)
Anschluss: Flansch nach EN 1092-2 bzw. PE-100 Spitzende
Zertifizierungsgrundlage: EN 13774 (2013), DVGW G 5600-1 (2013), ZGW101 (2019)
Gültigkeit: 28.02.2026
Zertifiziert für:
- einen Betriebsdruck von max. 5 bar im Gasnetz bzw. max. 16 bar in Anlagen (für Typen 5447 und 5452)
- Erdgas und Flüssiggase im gasförmigen Zustand
- Umgebungstemperaturen von -10°C bis + 60°C

Der Zertifikatsinhaber ist berechtigt, die oben erwähnten Produkte als SVGW zertifiziert anzubieten und das SVGW-Konformitätszeichen zu verwenden (Publikation im Online Zertifizierungsverzeichnis ZIS Gas).



akkreditiert nach
SN EN ISO/IEC 17065

SCHWEIZERISCHER VEREIN DES GAS- UND WASSERFACHES
Zertifizierungsstelle Gas


Javier Fernandez
Leiter

Zürich, 18.11.2021