

SVGW  
Fachverband  
für Wasser, Gas und Wärme  
Grütlistrasse 44  
CH-8027 Zürich

**Zertifizierungsstelle Gas**  
Fachverband  
für Wasser, Gas und Wärme  
Eschenstrasse 10  
CH-8603 Schwerzenbach



## Zertifikat Nr. 06-018-5 SVGW

**Zertifikatsinhaber:** vonRoll hydro (suisse) ag, CH-4702 Oensingen  
**Hersteller:** vR production (suisse) ag, CH-4702 Oensingen  
**Vertreter / Vertreiber:** TMH Hagenbucher AG Rohre und Armaturen, CH-8050 Zürich

Gestützt auf das Reglement ZG101 "Allgemeine Geschäftsbedingungen der SVGW Zertifizierungsstelle Gas" und auf den Bericht Nr. **06-018-5** zertifiziert der SVGW die folgenden Serienprodukte:

**Rubrik:** Armaturen und Installationskomponenten, Schieber  
**Bezeichnung:** Vollschutz-Schieber VS 5000  
**Typen:**  
Vollschutz-Schieber:  
5039, 5418, 5452, 5461, 5464 06-018-5/1  
Hausanschluss-Schieber:  
5006, 5442, 5443, 5447 06-018-5/2  
**Nennweite:** DN 40 – 200 (Typ 5021), DN 40, DN 50 (Typ 5039), DN 40 – 250 (Typ 5418)  
DN 40 – 300 (Typ 5452), DN 80 – DN 300 (Typen 5461, 5464)  
DN 20 – 50 (Typen 5006), DN 25 – 50 (Typen 5442, 5443), DN 50 (Typ 5447)  
**Anschluss:** - Flansch nach EN 1092-2 bzw. PE-100 Spitzende  
- Schraubmuffen  
**Zertifizierungsgrundlage:** ZG103 (01/23), EN 13774 (2013), DVGW G 5600-1 (2013), ZGW101 (2019)  
**Gültigkeit:** **28.02.2031**  
**Zertifiziert für:** - einen Betriebsdruck von max. 5 bar im Gasnetz bzw. max. 16 bar in Anlagen (für Typen 5447 und 5452)  
- Erdgas und Flüssiggase im gasförmigen Zustand  
- Umgebungstemperaturen von -10°C bis + 60°C

Der Zertifikatsinhaber ist berechtigt, die oben erwähnten Produkte als SVGW zertifiziert anzubieten und das SVGW-Konformitätszeichen zu verwenden (Publikation im Online Zertifizierungsverzeichnis ZIS Gas).



akkreditiert nach  
SN EN ISO/IEC 17065

SVGW Fachverband für Wasser, Gas und Wärme  
Zertifizierungsstelle Gas

Javier Fernandez  
Leiter

Zürich, 13.02.2026